



МИНТРАНС РОССИИ
(РОСТРАНСНАДЗОР)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО
ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(МТУ Ространснадзора по ЮФО)

ул. Большая Садовая, зд. 40, г. Ростов-на-Дону, 344002
тел. +7 (863) 269-65-01, факс +7 (863) 262-39-84
mtu@yufu.rostransnazor.gov.ru
www.rostransnazor.gov.ru

17.06.2025 № 5.3-13-1883

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «ТЭС-Терминал-1»
Бейм С.Г.
Email: info@tes-terminal.com

Информационное письмо

Уважаемый Сергей Геннадиевич!

МТУ Ространснадзора по ЮФО информирует о происшествии при перевозке опасных грузов, произошедшего 25 мая 2025г. на станции Куберле Ростовского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги.

Обстоятельства нарушения безопасности движения: 25 мая 2025 года в 12 часов 12 минут (московское время) на железнодорожном пути станции Куберле Ростовского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги обнаружен капельный пролив опасного груза из под крышки заливной горловины вагона-цистерны №51398865. Груз – бензин моторный, аварийная карточка АК355). Вагон следовал по групповой отправке, станция отправления Новокуйбышевская Куйбышевской железной дороги, грузоотправитель ООО «РН-Транс».

Вагон был отцеплен от состава поезда для ликвидации течи опасного груза. Вызван пожарный расчёт МЧС России, который приступил к охлаждению котла цистерны водой.

Согласно материалам расследования и технического заключения, установлено: причиной пролива опасного груза явилось превышение степени допустимого наполнения вагона-цистерны (налив опасного груза без учета максимальной температуры окружающего воздуха при перевозке).

Грузоотправителем ООО «РН-Транс» были нарушены требования части 3 ст. 21 Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», пунктов 8, 26 Правил перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонов бункерного типа для перевозки нефтебитума (утв. Приказом Минтранса РФ от 29.07.2019 года №245).

В целях предотвращения в дальнейшем подобных нарушений безопасности движения со стороны грузоотправителей при подготовке и перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, предлагаю ознакомить причастных работников с указанной информацией.

Заместитель начальника управления

Исп. Петручик Д.В.
Тел. 8-918-520-03-36



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в Межведомственной системе электронного
документооборота Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00BE4D36FF3FC2AB698A404683ABB6E186
Владелец: Агевнин Руслан Павлович
Действителен с 23-10-2024 до 16-01-2026

Р.П. Агевнин

